Прокуратурой города Новороссийска выявлены нарушения при эксплуатации аттракционов

Автор: Помощник прокурора г. Новороссийска И.В. Якимова
17.09.2020 15:14

Прокуратурой города Новороссийскаорганизованы проверки технического состояния и соблюдения правил эксплуатации аттракционов , расположенных в парках им. Ленина и им.

Фрунзе.

Так при проведении проверочных мероприятий установлено, на аттракционе «Орбита» не выполнено заземление забора, в пультов ой аттракциона «Орбита» прокладка провода проложена без защи ты от механических повреждений, н а аттракционе «Веселые горки» не выполнено заземление всех стоек железной дороги, не выполнено заземление забора также на аттракцион е «Колесо обозрения» .

Кроме того, выявлены факты отсутствияпредупреждающих знаков, плакатов электробе зопасности и надписей , указывающи х назначение присоединения и их диспетчерское наименование на распределительных устройствах. Организациями, эксплуатирующими аттракционы, не назначались ответственны е

лица за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов потребителя с группой по электробезопасности не ниже IV , к

абельные линии не снабж
ались
бирками
, не устанавливались рассеиватели на светильниках,

не производился ремонт мягкой кровли во избежание попадания влаги на электрооборудование.

Учитывая выявленные нарушения, прокуратурой города Новороссийска в адрес руководителей 2 юридических лиц внесены представления, направлено исковое заявление об обязании устранить допущенные нарушения правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также материалы проверки направлены в адрес территориального отдела Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по г. Новороссийску для привлечени
я
виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной ст. 9.11 КоАП РФ.